



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CROTONE

Pratica n° 4825

Ente **COMUNE DI CROTONE**
Prot. **20140044198** del **16-10-2014**
Codice Ente **101010**
Codice AOO **AOO001**
Cat. **10** Cla. **12** Fas. **0**

4825 CASTELLO KR

ENTRATA
ASSEGNATA A

Al **COMUNE di CROTONE**

E p.c. **U.T.G. PREFETTURA CROTONE**

OGGETTO: Richiesta di Valutazione del progetto (Art. 3 DPR 151/2011)

Ditta: Comune Di Crotone - Nuovo Museo Archeologico Castello Di Carlo V"

Ubicata in: PIAZZA CASTELLO - Crotone,

In riferimento all'istanza presentata allo scrivente Comando ed acquisita agli atti con prot. n° 5805 del 01.08.2014, relativa alla richiesta di Valutazione del progetto, esaminata la documentazione presentata ai sensi dell'art.2 del DPR NR 37/98 (G.U. N. 57 del 10/3/98), **in questa fase preliminare** si esprime di massima parere favorevole alla realizzazione del progetto alle condizioni di seguito riportate, riservandosi di esprimere **PARERE DI CONFORMITA'** relativamente a tutti gli aspetti inerenti la sicurezza antincendi, in fase di progettazione esecutiva, allorquando gli stessi, dovranno essere trattati nel dettaglio secondo quanto specificato nell'All.I del decreto 7 agosto 2012.

Attività elencate nell'allegato al D.P.R. 151/11;

69.3.C	Locali di esposizione e/o vendita, ingrosso e/o dettaglio, sup. > 1500mq
72.1.C	Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili
70.1.B	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq

Condizioni:

1. Siano applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui al D.L.vo 81/08;
2. I disimpegni segnati in progetto come filtri, dovranno avere le caratteristiche di filtro a prova di fumo e dovrà essere prevista la realizzazione di almeno un ascensore antincendio a servizio dell'attività;
3. I canali di aerazione dei locali tecnici, dovranno avere sbocco, in sommità a sufficiente distanza (almeno 5 m) dalle pareti vetrate, possibilmente oltre il colmo della copertura;
4. La copertura, compresa quella dei vani scala, dovrà essere parzialmente apribile automaticamente in caso di incendio;
5. Per quanto non espressamente previsto in progetto dovrà essere integralmente rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza antincendio in particolare il D.M. 10 marzo 1998 relativamente alle caratteristiche delle vie di esodo e uscite di emergenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(ING. FRANCESCO PASCUZZI)

del **17 OTT 2014**

ACCESSIONATO al **DRAGONETTI**
per gli adempimenti previsti dagli artt. 4-2
del D.L. 112 del 1998 art. 7-8-1333 n. 241.

Il Comandante Provinciale
(Ing. Antonino CASELLA)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone, via Gioacchino da Fiore, 1 - 88900 Crotone
Tel. 0962/968410 - Fax 0962/964724 - e-mail: comando.crotone@vigilfuoco.it - com.crotone@cert.vigilfuoco.it